



---

**1020  
17**

Výrobce:

**ČEZ, a.s.  
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4**

---

Výrobna:

**Elektrárna Tušimice, 432 01 Kadaň**

**1020 – CPR – 040 056365**

**EN 450 – 1:2012**

**Popílek do betonu**

Index účinnosti po 28 dnech:	85,6 %
Index účinnosti po 90 dnech:	93,4 %
Objemová stálost:	0,42 mm
Ztráta žiháním:	0,85 % – vyhovuje kategorii A
Měrná hmotnost:	2247 kg.m <sup>-3</sup>
Jemnost:	27 % - vyhovuje kategorii N
Obsah síranů:	0,34 %
Obsah CaO aktivního:	1,31 % *)
Obsah CaO volného:	0,00 %
Obsah chloridů:	0,010 %
Index hmotnostní aktivity:	1,1

\*) jedná se o celkový obsah CaO; vzhledem k výsledku stanovení je požadavek na aktivní CaO splněn